

Medicinsk centralgas Åre HC

1 Medicinsk centralgasutrustning

Med medicinsk centralgasanläggning avses anläggning på sjukhus eller vårdinrättning för att förvara eller tillverka gaser samt reglera deras tryck för att i rörsystem kunna distribuera gaserna till förbrukningsställena.

2 Medicinsk andningsoxygen O₂ centralgas

Grundkapacitet	Reservkapacitet
3 x 50 liter	3 x 50 liter

Omkoppling till reservkapacitet sker automatiskt. Skötselinstruktioner för tömningscentral med gasflaskor skall finnas anslagna vid utrustningen.

3 Medicinsk andningsluft

Gasflaska 10 liter med andningsluft finns i behandlingsrum.

4 Beställning av gasflaskor

Beställning av gasflaskor görs av verksamheten elektroniskt via leverantörens hemsida eller app. Gasflaskorna levereras direkt från leverantören till Åre HC.

5 Larm i medicinsk gasanläggning

Felaktigt tryck i centralgasanläggningen vid Åre HC ger fellarm till verksamheten. Se lokal rutin för åtgärd.

6 Ansvar

Länk: [Ansvarsfördelning med namngivna personer och beskrivning av uppdrag](#)